



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2 тел. (495) 436 2548, факс (495) 436 2550
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.24.13.П.003137.08.17

Дата 25. 08. 2017 г.

На основании заявления № 02622

от 22.06.2017

Организация-изготовитель: ООО "Предприятие ВГТ"
Адрес: 141231, Московская область, Пушкинский район, п.Лесной, ул.Советская, д.2 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Предприятие ВГТ"
Адрес: 141231, Московская область, Пушкинский район, п.Лесной, ул.Советская, д.2 (Россия)

Наименование продукции: Штукатурки водно-дисперсионные: штукатурка структурная силиконизированная, штукатурка фактурная силиконизированная, штукатурка роллерная силиконизированная

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2,3 "Штукатурки водно-дисперсионные"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2,3, протокол испытаний, заявление, свидетельство о собственности, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии синтетического стирол-акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ (диспергаторов, стабилизаторов, пеногасителей, загустителей и др.)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) № 7897, 7898, 7899 от 24.08.2017 г.

№ 070033

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	1	2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Бутилацетат, мг/м ³	менее 0,01	0,1
Этиленгликоль, мг/м ³	менее 0,01	0,3
Стирол, мг/м ³	менее 0,0012	0,002
Акрилонитрил, мг/м ³	менее 0,002	0,03
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,002	0,01

Область применения: **Предназначены для отделки внутри и снаружи помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В)**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя выполненными на русском языке**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Штукатурки водно-дисперсионные: штукатурка структурная силиконизированная, штукатурка фактурная силиконизированная, штукатурка роллерная силиконизированная соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

И.О. Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом

Врач (врачи)



подпись

Иванов В.Ю.

Ф. И. О.

Сорокин Д. В.

Сорокин Д. В.