

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00915/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"
(ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"). Место нахождения: Московская обл., г. Пушкино, РП. Лесной. Адрес
юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., г. Пушкино, РП. Лесной, ул. Советская, д. 2, литера
М-М1-М2, офис 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803. Уникальный
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853. Телефон: 8-(495)-993-06-08, адрес
электронной почты: mail@vgtkraska.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"
(ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"). Место нахождения: Московская обл., г. Пушкино, РП. Лесной. Адрес
юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., г. Пушкино, РП. Лесной, ул. Советская, д. 2, литера
М-М1-М2, офис 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803. Уникальный
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.
Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1,
помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1
строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение
I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе штукатурки декоративной «Бархат» (расход при нанесении на негорючее основание
0,3 кг/м²), выпускаемой по ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9480/РС от 10.01.2023 Независимой испытательной лаборатории
пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой
продукции № 5190-АОП от 13.07.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа
слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"
(пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ
и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной
дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).
Условия хранения: в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре окружающей
среды от 0°С до 40 °С. Срок годности – 24 месяца.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.01.2023 по 11.01.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Жарикова М.Н.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)