

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00116/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ".

Адрес: 141231, РОССИЯ, Московская область, Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, оф.1. ОГРН: 1025004915803.

Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

№ 0026696

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ".

Адрес: 141231, РОССИЯ, Московская область, Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, оф.1. ОГРН: 1025004915803.

Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты [firecert@gmail.com](mailto:firecert@gmail.com). Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие на основе штукатурки декоративной водно-дисперсионной Барокко (расход при нанесении на негорючее основание не более 500 г/м<sup>2</sup>), выпускаемой по ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1-6. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 6574/РС от 02.07.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) № РОСС RU.ИТ20.К00040 от 22.12.2016 г. выдан ОС СМ ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА" рег. № РОСС RU.0001.13ИТ20.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2019 по 07.07.2024



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signatures)*

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия