

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01044/23



**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"  
(ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"). Место нахождения: Московская область, г.о. Пушкинский, рп. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская область, г. о. Пушкинский, рп. Лесной, улица Советская, дом 2, стр. 1.  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853. Телефон: 8 (495) 993-06-08, адрес электронной почты: mail@vgtkraska.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"  
(ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"). Место нахождения: Московская область, г.о. Пушкинский, рп. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская область, г. о. Пушкинский, рп. Лесной, улица Советская, дом 2, стр. 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025004915803, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5038004853.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.  
Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе штукатурок фактурных водно-дисперсионных: штукатурка цветная (расход при нанесении на негорючее основание 4,0 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка фактурная (расход при нанесении на негорючее основание 2,0 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка роллерная (расход при нанесении на негорючее основание 3,0 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка структурная (расход при нанесении на негорючее основание 3,0 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка венецианская (расход при нанесении на негорючее основание 0,5 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка декоративная «Латекс-пластик» (расход при нанесении на негорючее основание 2,0 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка фактурная силиконизированная (расход при нанесении на негорючее основание 2,0 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка роллерная силиконизированная (расход при нанесении на негорючее основание 3,0 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка структурная силиконизированная (расход при нанесении на негорючее основание 3,0 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка фактурная «Морской бриз» (расход при нанесении на негорючее основание 0,2 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка фактурная «Мокрый шелк» (расход при нанесении на негорючее основание 0,3 кг/м<sup>2</sup>); штукатурки декоративной «Мираж» (расход при нанесении на негорючее основание 0,2 кг/м<sup>2</sup>); штукатурка фактурная БАРЕЛЬЕФ (расход при нанесении на негорючее основание 2,0 кг/м<sup>2</sup>), выпускаемых по ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7 «Штукатурки фактурные водно-дисперсионные». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 90 000 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 9975/РС, 9976/РС, 9977/РС, 9978/РС, 9979/РС, 9980/РС от 21.07.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5515-АОП от 21.07.2023 ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок годности - 24 месяца. Покрытия на основе штукатурок фактурных водно-дисперсионных, марки: - штукатурка цветная, штукатурка фактурная, штукатурка роллерная, штукатурка структурная - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1); - штукатурка венецианская, штукатурка декоративная «Латекс-пластик», штукатурка фактурная силиконизированная, штукатурка роллерная силиконизированная, штукатурка структурная силиконизированная - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1); - штукатурка фактурная «Морской бриз», штукатурка фактурная «Мокрый шелк», штукатурка декоративная «Мираж» - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1); - штукатурка фактурная БАРЕЛЬЕФ - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2023 по 24.07.2028**



**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

**Эксперт-аудитор**  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

**Литвинов Вячеслав Алексеевич**

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

**Сорокина Н.Н.**

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)