

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01517/26



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ" (ООО "Предприятие ВГТ").
Место нахождения: Московская область, г.о. Пушкинский, пгт. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская область, г. о. Пушкинский, пгт. Лесной, улица Советская, дом 2, стр. 1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803.
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853.
Телефон: 8 (495) 22-33-501, адрес электронной почты: mail@vgtkraska.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ" (ООО "Предприятие ВГТ").
Место нахождения: Московская область, г.о. Пушкинский, пгт. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская область, г. о. Пушкинский, пгт. Лесной, улица Советская, дом 2, стр. 1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025004915803.
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5038004853.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.
Место нахождения: Г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе эмали акриловой воднодисперсионной, марок: ВД-АК-1179 и ВД-АК-2179 (расход при нанесении на негорючее основание не более 100 г/м² на один слой), выпускаемой по ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1-8 «Эмали акриловые воднодисперсионные ВД-АК-1179 и ВД-АК-2179». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 12421/РС, 12422/РС от 22.01.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 6313-АОП от 06.11.2025 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1);
ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1);
ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1);
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Срок годности: 1 год с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.01.2026 по 26.01.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)